

Bełchatów, dn. 25.03.2019 r.

Znak: system sygnalizacji pożaru – Gotartów/2019

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 22.03.2019 r. do przetargu na wykonanie rozbudowy i zmianę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w Zakładzie/Instalacje w Gotartowie z możliwością przesyłania sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej KP PSP w Kluczborku.

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpływem w dn. 22.03.2019 r. zapytań dotyczących przedmiotowego przetargu, niniejszym odpowiada:

Pytania 1-3 :

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące połączenia przez ścianę zewnętrzną hali sortowni suchego pionu gaszenia stacji odpylającej Nestro znajdującej się na wolnym powietrzu z wewnętrzną instalacją hydrantową hali sortowni:

1. Jaka jest średnica suchego pionu?
2. Czy możliwe jest przesłanie szkicu z zaznaczoną lokalizacją istniejących rurociągów, planowanym przebiegiem nowej instalacji oraz długościami i średnicami nowego rurociągu i miejscami montażu armatury (zawory, nasady itd.).
3. Czy nasadę do straży należy dostarczyć nową czy wykorzystać istniejące przyłącze dla straży?

Odpowiedzi na pytania 1-3:

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1 Średnica zewnętrzna suchego pionu wynosi 48 mm.

Ad. 2 Opis wykonania przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach – załącznik nr 2 do umowy pkt I.3. Opisu przedmiotu zamówienia.

Ad. 3 Należy zdemontować obecne przyłącze dla Straży i zamontować nasadę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i jej załącznikach - według opisu znajdującego się w załączniku nr 2 do umowy pkt I.3. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Proszę o przesłanie schematu blokowego instalacji SSP, oraz rysunku/planu budynku w celu ustalenia możliwości wykorzystania sprzętu innych producentów.

Odpowiedź na pytanie 4 :

Zamawiający udostępnia rysunki – rzuty hali sortowni w Gotartowie oraz informuje, iż schemat blokowy (ideowy) instalacji SSP udostępniony został na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dla przedmiotowego przetargu - załącznik nr 8 do SIWZ – nazwa pliku (rysunku) to 02 rew2.pdf.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kaczmarek

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Pękala