

Bełchatów, dn. 14.05.2015 r.

**Znak sprawy:** przebudowa pomieszczeń budynków na terenie ZWB /2015

**Dotyczy:** Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11.05.2015 r. do przetargu na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynkach na terenie ZWB „EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki.

„EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 w związku z wpływem w dniu 11.05.2015 r. zapytania dotyczącego przedmiotowego przetargu odpowiada:

**Pytanie 1:**

Czy wiadomo coś na temat sposobu prowadzenia instalacji freonowej w Eko-Regionie? Czy mają to być koryta plastikowe wewnątrz budynku, czy kucie bruzd w ścianach, czy może ma być prowadzona po zewnętrznej ścianie budynku jeśli ma być jeszcze ocieplany?

**Odpowiedź:**

Projekt przebudowy pomieszczeń w budynkach na terenie Zakładu Wewnętrznego „EKO-REGION” przy ul. Przemysłowej 14 i 16 w Bełchatowie nie przewiduje instalacji klimatyzacji, częścią której mogłyby być przewody instalacji freonu. Zamawiający natomiast przewidział dostawę i montaż klimatyzacji dla części biurowej według wymagań określonych w SIWZ w pkt 2.1.3) lit. e), gdzie przewody instalacji klimatyzacji powinny być umieszczone wewnątrz budynku w korytach plastikowych.

Prezes Zarządu

  
Andrzej Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

  
Sylwester Topolski

minif