

Kluczbork, dnia 14.10.2017 r.

PZ.077.29.2017

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
97-400 Bełchatów

Dotyczy: przyłączenia Sortowni Odpadów w Gotartowie gm. Kluczbork do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) zlokalizowanej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

W odpowiedzi na Państwa wniosek znak L.dz.1139/2017 z dnia 22.09.2017 r. (data wpływu: 26.09.2017 r.), wyrażam zgodę na przesyłanie sygnałów alarmowych trzy torowo drogą radiową do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

Jednocześnie przypominam, że realizacja przesyłania musi być zgodna z RAMOWYMI WYMAGANIAMi ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYMI DOTYCZĄCYMI UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO-ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ LUB WSKAZANYM PRZEZ WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO KOMENDANTA POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – tekst jednolity z lipca 2013r. Tory radiowe, muszą spełniać założenia z pkt. 6.2.2, w tym w szczególności 6.2.2. ust c,h, oraz spełniać wymagania techniczne o których mowa w Tabeli 1. Realizacja transmisji radiowej nie może odbywać się w oparciu o tę samą technologię realizacji łącza radiowego oraz nie może współdzielić urządzeń realizujących poszczególne transmisję. Linie PSTN lub GSM realizowane drogą radiową muszą być dedykowane tylko do obsługi sygnalizacji p.poż.

Po dokonaniu testów sprawdzających potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań technicznych i operacyjnych, system monitoringu pożarowego zostanie podłączony do Systemu Wspomagania Decyzji KP PSP Kluczbork.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej**
mgr inż. Wojciech Kieszczynski

Otrzymuje:

1. EKO- REGION Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów
ul. Bawelniana 18
2. a/a

EKO-REGION Sp. z o.o.
w BEŁCHATOWIE

12 PAZ. 2017

Znak sprawy..... 3636

WYSŁANO
12.10.2017r.
[Signature]