



 Zestaw gniazd wyposażony w 1xgn. 400V 16A 5P oraz 2xgn. 230V 16A

16A

gn. 400V 16A 5P z rozłącznikiem

1. Zestawy gniazd montować na wysokości 1m.
2. Trosy kablowe prowadzić na wysokości 4,5m z obejściami nad bramami z zastosowaniem drabin i korzy meladkowych odcinkowanych wielkości 4000
2. Kable oraz przewody prowadzić w korytach oraz natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

[illegible]