

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTER

Lp.	nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]
1.1	UMYWALNIA MĘSKA	4.38m ²
1.2	TOALETA MĘSKA	6.42m ²
1.3	TOALETA DAMSKA	10.24m ²
1.4	UMYWALNIA DAMSKA	5.38m ²
1.5	ROZDZIELNIA EL.	38.74m ²
1.6	POM. POMOCNICZE	5.43m ²
	RAZEM	70.59m ²

Zasilanie gniazd wtykowych wykonać przewodami
YDYżo 3x2,5mm²

Zasilanie oświetlenia wykonać przewodami
YDYżo 3(4)x1,5mm²

UWAGA!!!

1. Kable i przewody należy układać pod tynkiem.
2. Projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami wszystkich instalacji.

INWESTYCJA

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dylów "A", gm. Palęczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylów "A"

INWESTOR:


Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawelniana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I NADZORU
„JUKON PROJEKT”
PROJEKT



97-400 Barchatów ul. Lipowa 96A, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl



ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	PROJEKTANT:	mgr inż. TOMASZ BARA	18/7/01/MŁ
HALA SORTOWNI			TOM IV

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:50
TŁEŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIĄ STERÓWKI PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		NR/RYS:	B3E.14
		INDEX:	-



LEGENDA OŚPIRZETU SIŁOWEGO	
1	Gniazdo podwójne p/t, 230V IP20
2	Gniazdo pojedyncze p/t, 230V, IP44
3	Gniazdo podwójne p/t, 230V IP44

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
1		oprawa LED 15W 1600lm z kloszem IP 44
2		oprawa LED 27W 4000lm z kloszem IP 66
3	AW/3 <small>4x4x4</small>	OPRAWA VDN-AAx1TA1N

LEGENDA OSPRZĘTU OSWIETLENIOWEGO		
1	 Łącznik pojedynczy, 230V, IP44	
2	 Czujnik ruchu	