wyprowadzenia do zbiornika bezodpływowego

PCV160 i=1,2% c.d. rys. sterówki

0,3%

dn80

dn65

dn50

Pion dn50

ND

1600

Zawór dn100 kontrolno–alarmowy

Zawór dn25 upustowy EA dn80

Pion PVC160 do podłączenia odprowadzenia z zaworu upustowego

c.d wg instalacji zewnętrznej w PE 110

dn100

p1

PVC110

Pion dn50

Szafka sterująca kontrolno–alarmowa

Zasilanie instalacji PEJ 4x6mm²

ko3

PVC160

wp1

t1

wp2

t2

wp3

KD

KD OTW

PVC200

ko2

wp4

t3

wp5

t4

wp6

Pion dn50

k

wp12

-1,40

PVC110

KURTYNA DYMOWA PEŁNA WYSOKOŚĆ

KURTYNA DYMOWA

KURTYNA DYMOWA 9,94M ŚWIATŁO

ko1

wp7

t5

wp8

t6

wp9

t7

ko4

PVC160

ko5

t8

wp10

wp13

-1,40

p3,p4

PVC110

PVC110

Tłoczny PE fi 75*5,6mm

p2

PVC110

wp14

-3,50

Plan kanalizacji odcieków dn 40, z pompy wyprowadzona do poziomu -0,5m

Pompa odcieków wydaj. max 5m3/h załączana samoczynnie pływakiem montowana z studzience PCV(PE)

fi 800,L=0,8m.

wp11

Pion dn50

c.d wg instalacji zewnętrznej odcieków

4750 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 4875 1250 3625 4875 4875 4875 4875 4750

77750

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1 B2 Bs B3 B4 B5 B6 B7 C

1 2 2,1 3 3,1 4 4,1 5

6500 6500 6500